

Laboratoire CAPSIS

✉ 1, Rue de Terre Neuve
ZA de Courtaboeuf
91940 LES ULIS

☎ 01.69.28.82.74
Télécopie : 01.69.28.25.71
email : laboratoire@capsis.fr

Eau chaude sanitaire

Date et heure de prélèvement : 29/11/2012 14:20

Date de réception : 29/11/2012

Préleveur : (C) CAPSIS (Gouez)

Localisation du prélèvement :

Site : 67 rue Vergniaud 75013 Paris
Départ ECS

Données sur le prélèvement :

Jet suivant
Désinfection : flambage
T (°C) CIEC : 54.0

CIEC

M. GUILLOT Arnaud

5, Rue Pleyel

93200 SAINT DENIS

LES ULIS, le 10/12/2012

Commande ou devis : Z36C1714474

PARAMETRES	METHODES	RESULTATS	DATE D'ANALYSE	VALEUR LIMITE
(C) <i>Legionella</i>	NFT 90 431 (2003)	60 000 UFC / L	30/11/2012	
(C) dont <i>L. pneumophila</i>	NFT 90 431 (2003)	60 000 UFC / L	30/11/2012	
Paramètres physico-chimiques				
Température in situ		54.1 °C	29/11/2012	

F. GUICHARD
Adjoint Laboratoire



Les résultats mentionnés ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. L'évaluation de la conformité des résultats ne tient pas compte de l'incertitude de mesure.

(C) L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

(C) Le prélèvement est couvert par l'accréditation

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Ce résultat est confidentiel, il est votre propriété.

CAPSIS SARL au capital de 92 532 € - RCS Evry 415 043 371 - APE 7120 B