

PULSATOIRE

RECAPITULATIF DE LA PROCEDURE D'ENTRETIEN ANNUEL

En résumé, pour votre entretien annuel, il vous faut:

- remplacer les 2 joints toriques blancs qui se trouvent sur l'ensemble de la tête de combustion (accessible sous le capot en fonte, via une poignée de démontage livrée avec la chaudière)
 - contrôler les pressions amont et aval sur le bloc gaz par rapport au type de gaz (indications dans le manuel ci-joint)
 - chasser les boues via la vanne située en bas du corps de chauffe
 - si vous êtes en sortie verticale, nettoyer et dégraisser le flotteur qui se trouve à l'intérieur du té en PVC à l'arrière de la chaudière, là où les condensats sont évacués.
-
- préconisation de remplacement de la bougie d'allumage tous les 5 à 7 ans.

ATTENTION :

Par rapport aux anciennes générations de chaudières, certaines choses ont été modifiées :

- Le diamètre 40 pour l'évacuation en tube PVC est à présent proscris, nous passons minimum en diamètre 50 selon les longueurs de tube nécessaire (voir manuel d'entretien).
- Les opercules sur les blocs gaz ont changé de diamètre aux alentours de 2007, ce qui a modifié les pressions de réglage par rapport aux premières générations. Les anciens opercules ne se toute fois pas à remplacer, et à régler aux anciennes pressions (voir manuel d'entretien)
- Les blocs gaz équipés d'un régulateur (sur certaines séries de 2007) doivent impérativement être remplacés. Ils ont une forme bombée sur le côté par rapport au modèle actuel. Pour cela, nous envoyons gratuitement des kits de combustion (tête, pressostats, ventilateur et bloc gaz), qu'il faut remplacer en une seule fois. Au préalable, il faudra transmettre les numéros de série au SAV.
- Les installations de chaudière Pulsatoire où l'eau de chauffage n'est ni rincée ni traitée avec un inhibiteur type Sentinel feront l'objet d'une annulation de garantie sur les corps de chauffe. En effet, l'acidité contenue dans les boues peut faire percer l'innox si ces précautions ne sont pas prises au préalable.

Salutations,
Quentin MAUNIER